

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL:		PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM, spol. s r. o. Poděbradova 909, Chrudim	
ING. JAN JIRSÁK	ING. L.TOČOŇOVÁ			
OBECNÍ ÚŘAD: PRACHOVICE		KRAJ: PARDUBICKÝ	FORMÁT:	A4
INVESTOR: OBEC PRACHOVICE, Chrudimská 50, Prachovice			DATUM:	04 /2014
MÍSTO STAVBY: PRACHOVICE ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU			ÚČEL:	PROJEKT
			ZAKÁZK.ČÍS.:	/
			ARCHIV.ČÍS.:	
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘ.KOT.:	PŘÍL.ČÍS.:
				B.2

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ:

Identifikační údaje stavby a investora:

Název stavby: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Místo stavby: PRACHOVICE č.p. 50, parcela. č. st. 78
Předmět dokumentace: Zateplení objektu - vydání stavebního povolení
Kraj: Pardubický

a) Seznam použitých podkladů:

1. Výkresová dokumentace
2. ČSN 730802 - 2000, ČSN 730810 - 2005, ČSN 73 08 34
ČSN 730818 - 2002, 730821, 730873

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu nezbytně nutném pro stavební řízení, při respektování vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. a 23/2008 Sb.

b) Stručný popis stavby:

1. Základní údaje o objektu:

Podlažnost objektu:	2 nadzemní podlaží 1 podzemní podlaží
Požární výška objektu:	$h = 4,0$ m
Výška objektu po okap:	9,0 m

2. Účel užití:

Projekt řeší zateplení objektu obecního úřadu v Prachovicích. Objekt má 2 užitná nadzemní podlaží, je částečně podsklepen. Půdní prostor není využíván.

3. Popis stavebních konstrukcí:

Nosná konstrukce objektu jsou zděné z cihel plných tl. 450 – 700 mm. Zateplení bude provedeno polystyrénem EPS 70 tl. 160mm, sokl bude z extrudovaného polystyrénu tl. 120mm. Izolace má omítku provedenou na výztužné tkanině kotvené do zdiva, která při požáru odpadne později než 15 minut – jedná se o nehořlavou povrchovou úpravu. Objekt má výšku $4,0 < 12$ m - lze použít polystyrén na zateplení objektu.

4. Zatřídění podle ČSN 730834

- Změna užívání objektu:

- a) Nedochází ke zvýšení požárního rizika.
- b) Nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob.
- c) Nedojde ke zvýšení počtu unikajících osob s omezenou schopností pohybu.
- d) Nedochází ke změně věcně příslušné projektové podskupiny ČSN 7308...

Dle ČSN 730834 se nejedná o změnu užívání objektu.

- Rozsah stavebních úprav:

- a) objekt se nemění nástavbou nebo vestavbou
b) objekt se nemění přístavbou.

Jedná se o **změnu stavby skupiny I.**

Objekt nevyžaduje další opatření z hlediska požární ochrany (v platnosti zůstávají stávající požadavky). Jsou splněny požadavky dle ČSN 73 08 34.

Závěr:

Navržený objekt se stavebními úpravami vyhoví předpisům požární ochrany a nemění současný stav požárně bezpečnostního řešení objektu.

Vypracovala: Ing. L. Točňová
Chrudim 04 /2014